



Superlight Nano 3 8 819 0.5 0.0
 LED-Scheinwerfer 8 819 0.6 0.0
 LED-Floodlight 8 819 0.5 2.0
 8 819 0.6 2.0

Schutzart - Protection IP 65
 Schutzklasse - Safety Class I



MONTAGE
 ANLEITUNG
 Mounting
 instructions



WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO.KG
 LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK
 Stemmessiepenener Weg 5 • D-58675 Hemer

LED-Scheinwerfer
 mit 9 x 2,5 W Hochleistungs-LED.


MONTAGEHINWEISE

Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.
 Scheinwerfer für ungeschützte Anlagen.
 Leuchte ist geeignet für die Montage auf normal
 entflammaren Baustoffen.
 Bei Montage in einer Raumecke Abb. 1 + 2
 beachten.
 Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung
 trennen.
 Zum Netzanschluss Rippen-Gussteil vom
 Gehäuse lösen.
 Für Netzanschluss die Leitung durch die
 Kabelverschraubung führen, Leitung 6 cm
 abmanteln und beiliegende Silikonschläuche
 über die Einzeladern ziehen.
 Elektrischen Anschluss vornehmen und auf
 korrekten Schutzleiteranschluss achten.

1-10 V dimmbare Leuchten: Steueradern für
 die Dimmung gemäß Klemmenbeschriftung
 anschließen. Auf Polarität achten !





Kabelverschraubung festdrehen.
 Deckel des Anschlußraumes dicht verschrauben.
 Scheinwerfer ausrichten und Bügelschrauben "a"
 mit 5 Nm festziehen.
 Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-Hartglas.



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen
 Schutzabdeckungen betrieben werden.

Leuchte	Gewicht	Windangriffsfläche
8 819 0.5 ..0	1,5 kg	0,013 m ²
8 819 0.6 ..0	1,5 kg	0,013 m ²

Bei Lichtpunkthöhen über 3 m mindestens zwei
 Befestigungsschrauben verwenden.
 In Strahlrichtung den Mindestabstand zu
 angestrahlten Flächen einhalten !



LED-Floodlight
 with 9 x 2,5 W high-performance LED.


MOUNTING INSTRUCTIONS

Connection of light fitting in compliance with
 prevailing regulations in your country.
 Luminaire for non-protected outdoor installation.
 Light fitting is suitable for mounting on normal
 inflammable surfaces.
 If luminaire is to be wall or ceiling mounted in
 a corner, illustration 1 or 2 must be observed.
 Disconnect from power supply before opening
 light fitting.
 In order to make electrical connection remove
 rear casting from housing and insert power supply
 cable through the cable gland.
 Strip the sheathing off the last 6 cm and slide the
 enclosed silicone sleeves over the ends of the
 individual wires. Make the electrical connection.
 Ensure that the earth wire is connected correctly.

1-10 V dimmable luminaire: connect the wires
 for the dimming system according to the marking
 on the terminal block. Ensure correct polarity !





Close cable gland tightly.
 Screw rear casting onto main casting.
 Aim floodlight and tighten the screws "a"
 in mounting bracket with 5 Nm.
 The glass is tempered safety glass.



Luminaire may only be operated when all
 protective covers are in place.

Type	Weight	Projected area
8 819 0.5 ..0	1.5 kg	0.013 m ²
8 819 0.6 ..0	1.5 kg	0.013 m ²

When installed at more than 3 metres height,
 be sure to use at least two fixing screws.
 Ensure that the minimum spacing between
 luminaire and illuminated surface is observed.



Nicht in die Lichtquelle schauen !
 Do not stare at the light source

Die Leuchte sollte so positioniert werden,
 dass ein längeres Starren in die Leuchte in
 einem Abstand näher als 8,1 m nicht zu
 erwarten ist.

The luminaire should be positioned so that
 prolonged staring into the luminaire at a
 distance closer than 8,1 m is not expected.